

Số: 237/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 18 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt phương án cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập công trình thủy điện Đăk Pru 1, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước và số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Xét Tờ trình số 01/2019/TTr-KTCN ngày 04 tháng 01 năm 2019 Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Glei về việc xin thẩm định, phê duyệt phương án cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập công trình thủy điện Đăk Pru 1 và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 93/TTr-STNMT ngày 04 tháng 03 năm 2019 (kèm theo hồ sơ và Phương án cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập công trình thủy điện Đăk Pru 1),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Phương án cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập công trình thủy điện Đăk Pru 1 cho Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Glei (địa chỉ Làng Đăk Nhoong, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum), với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Công trình thủy điện Đăk Pru 1.
2. Vị trí: Cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập công trình thủy điện Đăk Pru 1 thuộc xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.
3. Tổng số lượng mốc thực hiện: 04 mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập (Từ Đ-1 đến Đ-4).
4. Quy cách mốc: Thân mốc bằng bê tông cốt thép mác 200 đúc sẵn, mặt cắt ngang thân mốc hình vuông, kích thước 15x15cm. Đế mốc bằng bê tông mác 200 đổ tại chỗ, kích thước mặt cắt ngang 40x40 cm, mặt trên đế mốc bằng mặt đất tự nhiên, chiều sâu từ 30-50 cm tùy thuộc vào địa hình khu vực cấm mốc và yêu cầu quản lý. Thân mốc nhô lên khỏi mặt đất tự nhiên 50 cm. Phần trên cùng

cao 10 cm từ đỉnh cột trở xuống sơn màu đỏ, phần còn lại sơn màu trắng. Trên thân mốc có ký hiệu và được đánh số hiệu chi tiết, chữ số được ghi bằng chữ in hoa đều nét, khắc chìm, tô bằng sơn đỏ.

5. Dự toán kinh phí thực hiện: Chủ đầu tư tự thực hiện và chi trả theo quy định.

6. Tiến độ cắm mốc: Chủ đầu tư thực hiện và hoàn thành cắm mốc, bàn giao mốc giới theo quy định.

Điều 2. Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Glei có trách nhiệm:

1. Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei, Ủy ban nhân dân xã Đăk Nhoong thực hiện cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập công trình thủy điện Đăk Pru 1 trên thực địa theo đúng nội dung phương án đã được phê duyệt và quy định hiện hành.

2. Tổ chức bàn giao mốc giới cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đập để quản lý, bảo vệ. Trường hợp hành lang, chỉ giới phạm vi bảo vệ đập bị lấn chiếm, sử dụng trái phép thì phải kịp thời báo cáo và phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý theo quy định. Trường hợp mốc chỉ giới bị mất hoặc hư hỏng Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có mốc giới bị mất hoặc hư hỏng phải thông báo cho chủ sở hữu đập biết để thay thế.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có những thay đổi, điều chỉnh, bổ sung so với nội dung phương án và nội dung tại Điều 1 của Quyết định này, Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Glei phải có văn bản báo cáo cơ quan cấp có thẩm quyền và chỉ được thực hiện những thay đổi, điều chỉnh, bổ sung sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei, Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Glei và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei;
- CVP, PVP UBND tỉnh^(NN);
- Lưu: VT, NN5.

u

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Tháp