

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Phương án cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập công trình thủy điện Đăk Lô 2, xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về Quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi;

Căn cứ Nghị định 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Xét Tờ trình số 57/TTr-GKC ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Công ty TNHH GKC về việc phê duyệt phương án cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập công trình thủy điện Đăk Lô 2 và ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 238/TTr-STNMT ngày 10 tháng 5 năm 2019 (kèm theo hồ sơ và Phương án cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập công trình trên),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập công trình thủy điện Đăk Lô 2 của Công ty TNHH GKC (địa chỉ tại thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum), với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Công trình thủy điện Đăk Lô 2.
2. Vị trí: Cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập công trình thủy điện Đăk Lô 2, xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
3. Tổng số lượng mốc thực hiện: 08 (tám) mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập và có số hiệu từ mốc ĐL-1 đến ĐL-8 (trong đó có 02 mốc phao).

4. Quy cách cọc: Thân cọc bằng bê tông cốt thép mác 200 đúc sẵn, mặt cắt ngang thân cọc hình vuông, kích thước 15x15cm. Đế cọc bằng bê tông mác 200 đổ tại chỗ, kích thước mặt cắt ngang 40x40cm, đế cọc đặt trên nền đất tự nhiên, chiều sâu từ 30-50cm tùy thuộc vào địa hình khu vực cắm cọc và yêu cầu quản lý.

Thân cọc nhô lên khỏi mặt đất tự nhiên 50cm. Phần trên cùng cao 10cm từ đỉnh cọc trở xuống sơn màu đỏ, phần còn lại sơn màu trắng. Trên thân cọc có ký hiệu và được đánh số hiệu chi tiết, chữ số được ghi bằng chữ in hoa đều nét, khắc chìm, tô bằng sơn đỏ.

5. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí của đơn vị.

6. Tiến độ cắm cọc: Chủ đầu tư thực hiện và hoàn thành cắm cọc, bàn giao cọc giới theo quy định.

Điều 2. Công ty TNHH GKC:

1. Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông, Ủy ban nhân dân xã Ngọc Tem thực hiện cắm cọc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập công trình thủy điện Đăk Lô 2 trên thực địa theo đúng nội dung Phương án đã được phê duyệt.

2. Bàn giao cọc giới cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đập để quản lý, bảo vệ. Trường hợp hành lang, chỉ giới phạm vi bảo vệ đập bị lấn chiếm, sử dụng trái phép thì phải kịp thời báo cáo và phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý theo quy định. Trường hợp cọc chỉ giới bị mất hoặc hư hỏng Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cọc giới bị mất hoặc hư hỏng phải thông báo cho chủ đập biết, thay thế.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có thay đổi, điều chỉnh, bổ sung so với nội dung Phương án đã được phê duyệt và nội dung tại Điều 1 của Quyết định này, Công ty TNHH GKC phải có văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền và chỉ được thực hiện việc thay đổi, điều chỉnh, bổ sung sau khi có văn bản chấp thuận.

Điều 3. Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Tem, Giám đốc Công ty TNHH GKC và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HTKT2.

u

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Tháp